



COUPE TYPE D'UN REGARD PLUVIAL OU SANITAIRE PRÉFABRIQUÉ
AUCUNE ECHELLE

- LES REGARDS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON ARMÉ DEVRONT RÉPONDER EN TOUT POINT À LA NORME 2622-400 DU B.N.Q.
- TOUTES LES ENTRÉES ET SORTIES DEVRONT ÊTRE MONOLITHIQUES ET ÉTANCHES
- TOUTS LES JOINTS DES REGARDS DEVRONT ÊTRE ÉTANCHÉS
- DES DESSINS D'ATELIERS DEVRONT ÊTRE FOURNIS POUR APPROBATION PAR L'INGÉNIEUR
- LORSQU'IL SERA NÉCESSAIRE D'INSTALLER UN OU DES PALIERS DE SÉCURITÉ, LE REGARD DEVRA AVOIR 1200 mm Ø ET CE JUSQU'À 2 m AU DESSUS DU PALIER.
- LA POSE D'UNE MEMBRANE GEOTEXTILE EST OBLIGATOIRE AUTOUR DU REGARD JUSQU'À UNE PROFONDEUR DE 2 MÈTRE. LA MEMBRANE EST DE TYPE TEX-O-FLEX #40-12 OU ÉQUIV. APPROUVÉ.
- MASSE MINIMALE DU CADRE ET DU TAMPON 169 kg
- POUR LES REGARDS-PUSARD LE FOND DU REGARD DEVRA ÊTRE 300mm PLUS BAS QUE LA SORTIE

LEGENDE

PROPOSÉ	EXISTANT	DESCRIPTION
(Symbol)	(Symbol)	(Symbol)

NOTES GÉNÉRALES:

- LES CONDUITES D'ÉGOUT DOMESTIQUE DOIVENT ÊTRE CERTIFIÉES SELON LA NORME SUIVANTE ET L'OPTION CHOISIE: A JOINTS ÉTANCHÉS
- CHLORURE DE POLYVINYLE SDR-35:
BNQ-3624-135
- LES CONDUITES D'ÉGOUT PLUVIAL DOIVENT ÊTRE CERTIFIÉES SELON LA NORME SUIVANTE ET L'OPTION CHOISIE: A JOINTS ÉTANCHÉS
- CHLORURE DE POLYVINYLE SDR-35:
BNQ-3624-135
- LES REGARDS D'ÉGOUT PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON ARMÉ DOIVENT ÊTRE CONFORMES À LA NORME BNQ-2622-400, RADIER DE TYPE C, TEL QUE FOURNI PAR LES "LES PRODUITS DE BÉTON CASABON INC", AVEC COUVERCLE DE 775 mm DIAM. (MODELE C50P, AJUSTABLE).
- POUR L'EXCAVATION, LES PENTES DES TALUS DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC (C.S.S.T.)
- L'ENTREPRENEUR DEVRA PROTÉGER TOUS LES SERVICES PUBLICS EXISTANT SUR LE SITE DES TRAVAUX ET SERA LE SEUL RESPONSABLE DES BRIS OCCASIONNÉS À CEUX-CI.
- TOUTS LES TRAVAUX DEVRONT ÊTRE CONFORMES AUX CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES:
-CONDUITE D'EAU ET D'ÉGOUTS (N01809-300)

CONSEILIER
Louis Charles Desy
45717
QUÉBEC

No. REV.	DATE	DESCRIPTION	LOGO	PR
01	19/11/2018	POUR COMMENTAIRE		
02	12/11/2018	POUR COMMENTAIRE		

Les Consultants AURUS inc.
315, 5^{ème} Rue
Chibougamou (Québec)
Canada G8P 1T2
Téléphone: (418) 770-8533
louischarles_chibougamou@hotmail.com

Chapais Énergie

DESCRIPTION DU PROJET:
CHAPAIS ÉNERGIE
RACCORDEMENT DU BASSIN SÉPARATEUR
À LA CONDUITE PLUVIALE

DESCRIPTION DU PLAN:
VUE EN PLAN
COUPES ET DÉTAILS

CONCEPTEUR	LOUIS CHARLES DESY, ING	CONTRAT No.:	18-02390-00
DESIGNATEUR	LOUIS CHARLES DESY, ING	NOU DU PROJET	02390-00-100
APPROUVE PAR	LOUIS CHARLES DESY, ING	NOU FÉLIXE	0402390-00-100
DATE:	NOVEMBRE 2018	No. PLAN	1 DE 1